NEPR
Received:
Jun 29, 2026
2:58 PM

High Voltage Load Test

Customer Name: Nombre del Cliente:	Hector m Salgado Lebron		
Customer Phone Number: Número de Teléfono del Cliente:	787 579 8855		
Customer Account or Meter Number: Numero de la Cuenta del Cliente o del Metro:	4000 15 83 84 / 95136360		
Location ID: ID de Localidad:	9767191000		
Engineer/Certified Electrician: Ingeniero/Perito Electricista:	Damian cartagena ortiz		
Engineer/Certified Electrician's License Number: Número de Licencia de Ingeniero/Perito Electricista:	15142		
Engineer/Electrician Phone Number: Número de Teléfono del Ingeniero/Perito Electricista:	787 607 - 1034		
AC/DC PV System Size in kW: Tamaño del Sistema FV AC/DC en kW:	4892 kW AC	11.5 kW DC	
Date of Voltage Test: Fecha de la Prueba de Voltaje:	abril 30 2026		
Voltage without Major Loads, PV On: Voltaje sin Cargas Mayores, FV Encendido:	260 ✓	Time of Voltage Test: Hora de la Prueba de Voltaje:	2:45 ✓
Voltage without Major Loads, PV Off: Voltaje sin Cargas Mayores, FV Apagado:	259 ✓	Time of Voltage Test: Hora de la Prueba de Voltaje:	2:55 ✓
Voltage without Major Loads, PV On Again: Voltaje sin Cargas Mayores, FV Encendido Nuevamente:	238 ✓	Time of Voltage Test: Hora de la Prueba de Voltaje:	3:00
Voltage with Some Major Loads, PV On: Voltaje con Algunas Cargas Mayores, FV Encendido:	261 ✓	Time of Voltage Test: Hora de la Prueba de Voltaje:	3:05
Supply Picture of Transformer that Feeds the Premise, Showing All Numbers Clearly (if possible): Suministre la Imagen del Transformador que Alimenta al Previo, Mostrando Todos los Números Claramente (si es posible):			
Distance from Transformer to Premise (if it can be supplied): Distancia del Transformador al Previo (si es posible suministrarla):			
Supply Picture of Premise Load Center with Value of Main Breaker Seen (i.e. 100A, 200A, ...): Suministre Foto del Centro de Carga del Previo con el Valor del Disyuntor Principal Visible (es decir. 100A, 200A, ...):			
How Many Other Premises, Fed by the Same Transformer, Have Solar? (If can tell)? ¿Cuántos Otros Previos, Alimentados por el Mismo Transformador, Utilizan Energía Solar? (Si es posible determinar):			
Estimate the Total Capacity of All the Solar Connected to the Transformer? (if possible): Estime la Capacidad Total de Todos los Paneles Solares Conectados al Transformador (si es posible determinar):			
Supply Picture of Breaker in the Meter Box (if possible): Suministre Foto del Disyuntor en la Caja del Medidor (si es posible):			
If Batteries are Being Used, Specify their Total Capacity and Operating Mode: Si se está Utilizando un Sistema de Almacenamiento, Especifique su Capacidad Total y su Modo de Operación:	kW		