13:37 Wed 12 Aug
84%

El viernes 7 de Agosto y el lunes 10 de Agosto 2026 vino una brigada de LUMA. Enderezaron el poste del transformador, desmontaron y reconectaron el transformador, revisaron el transformador y decidieron que estaba en buen estado así que rellenaron el aceite derramado, según ellos, por causa de la inclinación. Reemplazaron la trenza desde el transformador hasta la residencia. Reemplazaron un tensor y pusieron dos nuevos desde el poste del transformador hasta la residencia (en total 3). También tensaron el cable que va desde el transformador hacia la casa de los vecinos. Al tensar y enderezar, los cables antes bajos ya están a buena altura. Desde entonces (4 días) se corrigieron las fluctuaciones de voltaje y se arregló la diferencia de voltaje entre una línea y otra. Fueron muy amables, respetuosos, y cuidadosos inclusive con los árboles. Antes de irse, me explicaron que el trabajo pendiente le corresponde a otra brigada, ya que son líneas de alta tensión, y según ellos la brigada ya está avisada. También me dijeron que ellos no tienen nada que ver con el desganche de las bambúas.	Aug 11, 2026 at 9:21 P