NEPR

Received:

Aug 26, 2026

1:46 PM

High Voltage Load Test

Customer Name: Nombre del Cliente:	Sylvia Rodriguez Abudo			
Customer Phone Number: Número de Teléfono del Cliente:	787-810-3342			
Customer Account or Meter Number: Numero de la Cuenta del Cliente o del Metro:	6482260327			
Location ID: ID de Localidad:	122581662			
Engineer/Certified Electrician: Ingeniero/Perito Electricista:	Damien Cartagena			
Engineer/Certified Electrician's License Number: Número de Licencia de Ingeniero/Perito Electricista:	15142			
Engineer/Electrician Phone Number: Número de Teléfono del Ingeniero/Perito Electricista:	787-604-1035			
AC/DC PV System Size in kW: Tamaño del Sistema FV AC/DC en kW:	11.500 kW AC	6370 kW DC		
Date of Voltage Test: Fecha de la Prueba de Voltaje:	8/26/26			
Voltage without Major Loads, PV On: Voltaje sin Cargas Mayores, FV Encendido:	9:00am.	Time of Voltage Test: Hora de la Prueba de Voltaje:	268	
Voltage without Major Loads, PV Off: Voltaje sin Cargas Mayores, FV Apagado:	10:00am	Time of Voltage Test: Hora de la Prueba de Voltaje:	270	
Voltage without Major Loads, PV On Again: Voltaje sin Cargas Mayores, FV Encendido Nuevamente:	11:00am	Time of Voltage Test: Hora de la Prueba de Voltaje:	273	
Voltage with Some Major Loads, PV On: Voltaje con Algunas Cargas Mayores, FV Encendido:	11:30am	Time of Voltage Test: Hora de la Prueba de Voltaje:	273	
Supply Picture of Transformer that Feeds the Premise, Showing All Numbers Clearly (if possible): Suministre la Imagen del Transformador que Alimenta al Previo, Mostrando Todos los Números Claramente (si es posible):				
Distance from Transformer to Premise (if it can be supplied): Distancia del Transformador al Previo (si es posible suministrarla):	N/A			
Supply Picture of Premise Load Center with Value of Main Breaker Seen (i.e. 100A, 200A, ...): Suministre Foto del Centro de Carga del Previo con el Valor del Disyuntor Principal Visible (es decir. 100A, 200A, ...):				
How Many Other Premises, Fed by the Same Transformer, Have Solar? (If can tell)? ¿Cuántos Otros Previos, Alimentados por el Mismo Transformador, Utilizan Energía Solar? (SI es posible determinar):				
Estimate the Total Capacity of All the Solar Connected to the Transformer? (if possible): Estime la Capacidad Total de Todos los Paneles Solares Conectados al Transformador (si es posible determinar):				
Supply Picture of Breaker in the Meter Box (if possible): Suministre Foto del Disyuntor en la Caja del Medidor (si es posible):				
If Batteries are Being Used, Specify their Total Capacity and Operating Mode: Si se está Utilizando un Sistema de Almacenamiento, Especifique su Capacidad Total y su Modo de Operación:	13.5 kW	Sesh Comp.		