**GOBIERNO DE PUERTO RICO**
**JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PÚBLICO**
**NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO**

| | |
|---|---|
| EDWIN JUARBE SAFFIOTI<br>**QUERELLANTE**<br><br>VS.<br><br>LUMA ENERGY, LLC<br>LUMA ENERGY SERVCO, LLC<br>**QUERELLADAS** | **CASO NÚM.:** NEPR-QR-2026-0121<br><br>**ASUNTO:** Orden para Presentar Posición |

**ORDEN**

El 2 de junio de 2026, LUMA presentó una *Moción Solicitando Desestimación.* En la moción, solicitó la desestimación del caso de epígrafe por el fundamento de que el 20 de mayo de 2026 se atendió el evento objeto de esta querella. Especificó que se reguló el transformador del tap 5 al 1 y el voltaje resultó en 124/248. Así, concluyó que el voltaje está dentro de los parámetros aplicables en la industria de servicio eléctrico.

Se ordena al querellante a presentar su posición en un término de diez (10) días.

Notifíquese y publíquese.

Lcda. Naomi A. Cintrón Hernández
Oficial Examinadora

**CERTIFICACIÓN**

Certifico que así lo acordó la Oficial Examinadora en este caso, la Lcda. Naomi A. Cintrón Hernández, el 17 de septiembre de 2026. Certifico además que hoy, 17 de septiembre de 2026, he procedido con el archivo en autos de esta Orden en relación al Caso Núm. NEPR-QR-2026-0121 y he enviado copia de la misma a: kathyanaispastrana@gmail.com; michelle.acosta@lumapr.com.

Para que así conste firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, 17 de septiembre de 2026.

Sonia Seda Gaztambide
Secretaria