NEPR

Received:

Sep 18, 2026

3:06 PM

GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PÚBLICO
NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO

IRIS E. ORTIZ ALLENDE
Querellante

vs

LUMA ENERGY, LLC,
LUMA ENERGY SERVCO, LLC
Querelladas

CASO NÚM. NEPR-QR-2026-0250

ASUNTO: Moción en Solicitud de Desestimación por Haberse Tornado la Controversia en Académica

MOCIÓN EN SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN POR HABERSE TORNADO LA CONTROVERSIA EN ACADÉMICA

AL HONORABLE NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO:

COMPARECEN LUMA Energy, LLC y LUMA Energy ServCo, LLC (colectivamente "LUMA") por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, **EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:**

1. La Querella en el caso de epígrafe fue presentada ante este Honorable Negociado de Energía de Puerto Rico ("Negociado") el 26 de junio de 2026 y se le notificó a LUMA mediante correo certificado número 9589 0710 5270 3408 1892 44.

2. La notificación correspondiente estuvo disponible y fue recibida por LUMA el 31 de agosto de 2026.

3. La Querella en cuestión versa sobre una condición de alto voltaje en el predio de la cuenta número 6395191031.

4. LUMA muy respetuosamente informa que, según notificado por el Sr. José L. Rivera Santana, *Dispatch Supervisor*, *Ops Excellence*, el 23 de agosto de 2026, la brigada a cargo

del Sr. Jesús Fuertes Robinson, *Journeyman Lineworker* (CNTO01), visitó el predio de la Querellante. **Véase Anejo 1, Trabajos Realizados.**

5. Durante la referida visita, el personal de campo asignado al evento número R26073000047 tomó lecturas de voltaje, las cuales arrojaron resultados de 261v/127v/134v. **Véase Anejo 1.**

6. A esos efectos, el personal reparó el neutral secundario y reguló el voltaje del transformador que da servicio al predio de la parte querellante, bajando el TAP del nivel D al B. **Véase Anejo 1.**

7. Así las cosas, luego de los trabajos correspondientes, se tomaron lecturas de voltaje que arrojaron resultados de 243v/122v/122v[1], los cuales se encuentran dentro del estándar nominal permitido para la industria de energía eléctrica. **Véase Anejo 1.**

8. En virtud de lo anterior, LUMA muy respetuosamente expone que, con la estabilización del voltaje en el predio objeto de la Querella, la controversia de epígrafe se ha tornado académica, por lo que procede su desestimación.

I. DERECHO APLICABLE

A. La Doctrina de Justiciabilidad

Distinto a la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Puerto Rico no tiene una disposición expresa sobre el requisito de "caso o controversia". No obstante, dicho requisito se incorporó jurisprudencialmente a nuestro ordenamiento jurídico en E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958). Partiendo tanto de dicha base, como de las limitaciones autoimpuestas por el poder judicial, el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico ("TSPR") ha resuelto que

[l]os tribunales solamente pueden evaluar aquellos casos que son justiciables. Una

[1] 243v fase a fase y 122 fase a tierra.

> controversia no es justiciable cuando: (1) se procura resolver una cuestión política; (2) una de las partes carece de legitimación activa; (3) hechos posteriores al comienzo del pleito han tornado la controversia en académica; (4) las partes están tratando de obtener una opinión consultiva, o (5) se intenta promover un pleito que no está maduro.
>
> Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 D.P.R. 59, 59 (2017).

B. Academicidad

La academicidad es "una de las manifestaciones concretas del concepto justiciabilidad, que, a su vez, acota los límites de la función judicial". C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R. 927, 934 (1993). Dicha doctrina "requiere que, en todo pleito presentado ante un tribunal, exista una controversia real entre las partes". Amador Roberts v. ELA, 191 D.P.R. 268, 282 (2014). "Un caso se torna académico cuando ocurren cambios en su trámite, ya sea en los hechos o en el derecho, que convierten la controversia en inexistente, de manera tal que el dictamen que tuviera a bien emitir el tribunal no tendría efecto práctico sobre las partes". IG Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 334 (2012). Es decir, "un caso se convierte en académico cuando con el paso del tiempo su condición de controversia viva y presente se ha perdido". Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920, 933 (2011). Así, los tribunales pierden su jurisdicción por academicidad en un pleito, cuando el remedio que en su día se pudiese conceder, no tendría efecto real alguno en torno a la controversia. Véase C.E.E. v. Depto. de Estado, *supra*, pág. 935. Por tal razón, una vez se determina que una controversia es académica, los tribunales deben abstenerse de considerarla en sus méritos. Véase Asoc. de Periodistas v. Gónzalez, 127 D.P.R. 704, 719 (1991).

C. Moción de Desestimación

El Reglamento Núm. 8543 dispone en su Sección 6.01 que:

> [e]n vez de, o además de presentar su contestación a una querella, recurso, reconvención, querella o recurso contra tercero, o querella o recurso contra coparte, cualquier promovido podrá solicitar a la Comisión la desestimación del recurso correspondiente mediante una

> moción debidamente fundamentada. En su moción de desestimación, el promovido podrá argumentar que el recurso instado en su contra no presenta una reclamación que justifique la concesión de un remedio, que el recurso es inmeritorio, que la Comisión carece de jurisdicción sobre la persona o sobre la materia para atender las controversias planteadas en el recurso, o sustentar su solicitud de desestimación en cualquier otro fundamento que en Derecho proceda.

II. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS

Conforme surge del anterior recuento fáctico y procesal, LUMA ya atendió la reclamación objeto de esta controversia. A la luz de lo anterior, procede que este Honorable Foro desestime la Querella de epígrafe.

III. SÚPLICA

POR TODO LO ANTERIOR, muy respetuosamente se solicita al Negociado de Energía que tome conocimiento de lo antes indicado, declare HA LUGAR la presente solicitud y desestime la Querella de autos, junto con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, el 18 de septiembre de 2026.

CERTIFICACIÓN DE NOTIFICACIÓN

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado a través del sistema de Radicación Electrónica del Negociado de Energía de Puerto Rico (https://radicacion.energia.pr.gov/), mediante el cual el Negociado y las partes recibirán notificación. Certifico, además, que copia fiel y exacta de este escrito se enviará a la dirección de correo electrónico provista en la Querella, a saber, irisenidortiz2866@gmail.com.

[Firma en la próxima página.]

Representación Legal de LUMA

f/Raquel Román Morales
Lcda. Raquel Román Morales
RUA Núm. 19937
LUMA – Departamento Legal
PO BOX 364267
San Juan, PR, 00936-4267
(787) 340-0746
raquel.romanmorales@lumapr.com

ANEJO 1

R26073000047 - VOLT - PROBLEMAS DE VOLTAJE - ALTO O FLUCTUACION
LL(-65:52:08.3146,18:25:47.6113):LOIZA, ESTANCIAS DEL RIO, L-17 C 7 BLQ. (19844016)

EVENT INFORMATION - R26073000047 07/30/26

Event Type : VOLT; **Event ID :** R26073000047; **Priority :** 6; **Status :** A; **DGroup :** CAND; **Disposition Code :** COMPLETE; **Terminal :** oms-prd-int01; **Calltaker ID:** 0

AGENCY INFORMATION

Agency : CA; **Priority :** 6; **DGroup :** CAND; **ESZ :** 214010001; **Area :** CAND; **Added :** 07/30/26 14:53:51; **Dispatched :** 08/23/26 12:57:02; **Closed :** 08/23/26 14:32:37; **Close ID :** 104671; **Close Terminal :** disp-oms-04; **Event ID :** R26073000047; **Primary Unit :** CNTO01;

REMARKS

07/30/26 14:53:51 (oms-prd-int01)	: ORTIZ ALLENDE IRIS E. - (787) 564-6730 939-326-3584 CLIENTE ALEGA TIENE PROBLEMAS DE FLUCTUACION DE VOLTAJE COMENZO HACE UN ANO PREDIO CON PLACAS SOLARES SUCEDE CONSTANTE REF AUTOPARTS GOMERA CASA TERRERA COLON NARANJA Y AZUL GMG-CIM
08/22/26 09:45:47 (12540)	: NEPR-QR-2026-0331
08/23/26 12:58:17 (oms-disp-vm04)	: ASIG A JESUS FUERTES
08/23/26 14:31:13 (disp-oms-04)	: SE REPARO NEUTRAL SECUNDARIO, SE REGULO VOLTAJE DEL TAP D AL TAP B, 243/122/122. TENIA 261/127/134

CALLER INFORMATION

Name: ORTIZ ALLENDE IRIS E.
Phone: (787) 564-6730
Address:


LOCATION INFORMATION

LL(-65:52:08.3146,18:25:47.6113):LOIZA, ESTANCIAS DEL RIO, L-17 C 7 BLQ. (19844016)

X-STREET 1:
X-STREET 2:

Location Choices





SUPPLEMENTAL INFORMATION