**GOBIERNO DE PUERTO RICO**
**JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PÚBLICO**
**NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO**

DORYLIZ VILA RIVERA
**QUERELLANTE**

VS.

LUMA ENERGY, LLC
LUMA ENERGY SERVCO, LLC
**QUERELLADAS**

**CASO NÚM.:** NEPR-QR-2026-0337

**ASUNTO:** Orden para Presentar Posición

## ORDEN

El 18 de septiembre de 2026, LUMA presentó una *Moción en Solicitud de Desestimación por Haberse Tornado la Controversia en Académica*, en la cual informó que se reparó un neutral abierto en el bushing del transformador y reparó las conexiones secundarias. Estas reparaciones permitieron corregir la fluctuación de voltaje reportada en la querella. Añadió que visitaron nuevamente el predio de la querellante y se corroboró que el voltaje permanece dentro de los niveles permitidos en la industria de energía eléctrica.

Se ordena a la querellante a presentar su posición en un término de diez (10) días.

Notifíquese y publíquese.

Lcda. Naomi A. Cintrón Hernández
Oficial Examinadora

**CERTIFICACIÓN**

Certifico que así lo acordó la Oficial Examinadora en este caso, la Lcda. Naomi A. Cintrón Hernández, el 22 de septiembre de 2026. Certifico además que hoy, 22 de septiembre de 2026, he procedido con el archivo en autos de esta Orden en relación al Caso Núm. NEPR-QR-2026-0337 y he enviado copia de la misma a: dorilizvila@gmail.com; cristina.santiagoama@lumapr.com.

Para que así conste firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, 22 de septiembre de 2026.

Sonia Seda Gaztambide
Secretaria