CENSO DE CARGA ELECTRICA - RESIDENCIAL

Núm. Documento: 4375.011

Version: 1

NEPR

Received:
Oct 1, 2026
3:45 PM

Cliente: Ricardo Torres Flores

Fecha: 9/18/20

Dirección: C6 Carr. 842 Km. 1.9 Int. Hacienda las Ceibas, San Juan, PR, 00901

Número de Cuenta AEE: 0451931075

Cargas Básicas


Descripción	Cantidad	VA = voltios x amperios	Carga (VA) = Cantidad x VA
a. Alumbrado General	a. 600 p^2	a. 3	a. 1800
b. Enseres Pequeños	b. _____ circuitos	b. 1500	b.
c. Lavandería	c. _____ circuitos	c. 1500	c.
d. Hornos	d. 1	d. 2500 c/u	d. 2500
e. Tope de Estufa	e. 1	e. 3700 c/u	e. 3700
f. Calentador de Agua	f. 1	f. 18000 c/u	f. 18000
g. Lavadora de platos	g. 1	g. 1200 c/u	g. 1200
h. Lavadora/Secadora de ropa	h. 1	h. 2000 c/u	h. 2000
i. Receptaculos	i. 62	i. 180	i. 10800
j.	j.	j.	j.
k.	k.	k.	k.
l.	l.	l.	l.
Suma de Cargas Básicas (VA)			
Cómputo según NEC (NFPA-70): **Subtotal de Cargas Básicas** = 100% (10, 000) + 40% (Suma de Cargas Básicas-10,000)			22,000

Cargas de Acondicionadores de Aire (A/C)

Descripción	Cantidad	Capacidad (BTU) (1 Ton = 12000 BTU)	VA = BTU / SEER	Carga (VA) = Cantidad x VA
a. A/C–1:	a. 1	a. 36000	a. 1640 (22 SEER)	a. 1640
b. A/C–2:	b. 1	b. 22000	b. 1190 (18 SEER)	b. 1190
c. A/C–3:	c. 4	c. 12000	c. 670 (18 SEER)	c. 2680
Subtotal de Cargas de A/C				5510
Carga Eléctrica Total = Subtotal de Cargas Básicas + Subtotal de Cargas de A/C				27510 VA / 1000 = 27.51 **kVA**

Yo, Ramon Luis Serrano Rodriguez, certifico que soy mayor de 18 años, que soy Perito Electricista colegiado autorizado para ejercer en Puerto Rico con licencia número 3436, que no soy empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica y fui contratado para realizar el censo de carga. Certifico que este censo de carga se realizó de acuerdo con las leyes aplicables, que cumple con las normas, reglamentos y patrones de la Autoridad de Energía Eléctrica y el *National Electrical Code* (*NFPA-70*) vigente.

Firma Perito Electricista:



Correo Electrónico: ramonserrano318@gmail.com

Teléfono: 787-810-9622