**GOBIERNO DE PUERTO RICO**
**JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PÚBLICO**
**NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO**

| | |
|---|---|
| GLENNYS DE MATA HERNÁNDEZ<br>**QUERELLANTE**<br><br>VS.<br><br>LUMA ENERGY LLC<br>LUMA ENERGY SERVCO, LLC<br>**QUERELLADAS** | **CASO NÚM.:** NEPR-QR-2026-0378<br><br>**ASUNTO:** Orden |

## ORDEN

El 12 de octubre de 2026, LUMA presentó una *Moción en Solicitud de Desestimación por Haberse Tornado la Controversia en Académica*. En la moción, informó que el 4 de septiembre de 2026 la brigada SJCM02 visitó el predio de la querellante para atender la situación reportada en la querella y se registró un voltaje de 123.2/246.1V. Por ello, el personal de LUMA procedió con el despeje del material vegetativo y el reemplazo de los conectores secundarios. Posteriormente se tomó la lectura de voltaje con un resultado de 122.5 / 245.5 V, valores que cumplen con el margen permitido del 5% en la industria de energía eléctrica.

Parte querellante fije su posición en diez (10) días.

Notifíquese y publíquese.

Lcda. Naomi A. Cintrón Hernández
Oficial Examinadora

**CERTIFICACIÓN**

Certifico que así lo acordó la Oficial Examinadora en este caso, la Lcda. Naomi A. Cintrón Hernández, el 22 de octubre de 2026. Certifico además que hoy, 22 de octubre de 2026, he procedido con el archivo en autos de esta Orden en relación al Caso Núm. NEPR-QR-2026-0378 y he enviado copia de la misma a: glennysmaria@yahoo.com; jose.rodriguezguzman@lumapr.com.

Para que así conste firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, 22 de octubre de 2026.

Sonia Seda Gaztambide
Secretaria