Moción

27 octubre de 2027

Junta Reglamentadora
de Servicio Público

OCT 27 2026

Secretaría
Negociado de Energía
11:29am

Negociado Energía PR.
Hato Rey, San Juan, PR

Yo, Brunilda Rodríguez Alicea, con el número de cuenta de Luma 3651622000, presento la siguiente moción:

El 31 de agosto de 2026 presenté a Luma la querella #B26 0811000033 por motivo de alto voltaje y despace en el servicio eléctrico en mi casa ubicada en: C Alicea FN47 Urb. Royal Gardens, Bayamón PR 00961. Y en razón a no haber sido atendida, presenté la querella NEPR QR 2026 0429 ante el Negociado de Energía de PR. Así, Luma me visitó el 22 de octubre de 2026 y el Sr. Alex Rodríguez me indicó que todo estaba bien (125/250). Sin embargo, el 23 de octubre, el técnico de Power Solar encontró que todavía estaba fallando (254.0 V, L-1= 119.0 V y L-2= 132.7 V). Se adjuntan fotografías. Solicito, por tanto, al Negociado de Energía dar seguimiento a Luma para el arreglo final.

Gracias,

Brunilda Rodríguez Alicea

Brunilda Rodríguez Alicea


400A
NCV
V
OFF
REL
RANGE
MAX MIN
REL ZERO
4000 Counts
400A AC/DC Digital Clamp Meter
DC
AUTO
AC
132.7
V
True RMS
CAT III 600V


400A
NCV
SEL
OFF
RANGE
MAX MIN
REL ZERO
AUTO
AC
254.0
V
True RMS


400A
NCV
V
SEL
OFF
RANGE
MAX MIN
REL ZERO
4000 Counts
400A AC/DC Digital Clamp Meter
AUTO
AC
119.0
V
True RMS
COM
VΩμA